



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области

Гоголя ул., д.21А, г. Псков, 180000

Телефон (8112)662820 Факс (8112)622722 E-mail mailto:upr@60.rospotrebnadzor.ru [Http://60.rospotrebnadzor.ru](http://60.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 74324818 ОГРН 1056000329373 ИНН/КПП 6027087909/602701001

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочечком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах
182500, г. Невель, ул. Урицкого, д.89, тел. 2-15-94/факс 2-30-49, E-mail: nevel@60.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 185 _____ г. Опочка « 05 » _____ декабря 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, _ Шараковым Виктором Михайловичем заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочечком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Опочечкий индустриально-педагогический колледж» ОГРН: 1026001942230, ИНН: 6012002807, Псковская обл., г. Опочка, ул. Ленина, д.20, места осуществления деятельности Псковская область, г. Опочка ул. Ленина, д.20, Опочка ул. Ленина, д.21, г. Опочка ул. Ленина, д.47, г. Опочка ул. К. Командиров, д. 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Нарушений норм санитарного законодательства:

- общежитие, г. Опочка ул. Ленина д.47, столы (парты) имеют нарушение целостности покрытия;
- общежитие, г. Опочка, ул. К. Командиров д. 2, на первом этаже комната для приготовления домашнего задания и проведения дополнительных занятий обеспечена, мебелью не отвечающей требованиям санитарного законодательства, столы (старые) не имеют целостного покрытия, стулья используются с мягким сиденьем покрытие порвано, что является п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- общежитие, г. Опочка, ул. К. Командиров д. 2, в соответствии с требованиями п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20, - спальные комнаты для проживания обеспечиваются кроватями, тумбочками и стульями

(табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для отдельного хранения одежды и обуви. Количество столов и шкафов должно предусматривать возможность использования их всеми проживающими и возможность отдельного хранения вещей, в нарушение данного требования недостаточно мебели в комнатах проживает три человека одна тумбочка (3 этаж ком 40, недостаточно стульев в некоторых комнатах стулья отсутствуют;

- общежитие, г. Опочка, ул. К. Командиров д. 2, 4 этаж: туалет на стенах нет плитки, дыры не заделаны, в комнате с установкой биде отслоилась штукатурка, коридор покрытие пола выполнено – линолеум, покрытие повреждено (дыры), туалет в потолке дыра, в умывальной комнате протечка потолка, потолок покрыт плесенью; 3 этаж туалет стены имеют не целостное покрытие от стен отвалилась плитка, покрытие пола в коридоре имеет повреждения (дыры); 2 этаж в умывальной комнате потолок покрыт черной плесенью, что не позволяет проводить уборку с применением моющих дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- согласно, экспертного заключения № 60-01-50/04382-01-24 от 28.11.2024г. на основании протокола лабораторных испытаний № 60-01-50/04382-01-24 от 28.11.2024г., проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» в Опочечком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах, измерительные показатели освещенность общая не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в точках кабинет № 36 истории 2-й ряд, 4 парта измерение результат 280лк допустимое не менее 300лк кабинет № 41 информатики и математики 3-й ряд 1-я парта результат измерения 210лк допустимое значение не менее 300лк; общежитие ул. Ленина д. 47 - жилая комната № 20 центр результат измерения 100лк допустимое значение не менее 150лк, комната самоподготовки центр результат измерения 230лк допустимое значение не менее 300лк; общежитие ул. Ленина д. 21 комната самоподготовки центр результат измерения 206лк допустимое не менее 300лк.

- ученическая мебель обучающихся, согласно экспертного заключения № 1171 от 29.11.2024г., экспертиза проведена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» в Опочечком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах, ученическая мебель (столы, стулья) не соответствует требованиям: раздела VI таб. 6.2, раздела II п. 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соответствие освещения, кабинет истории № 36; кабинет информатики № 41, математики учебный корпус; общежитие ул. Ленина д. 47 - жилая комната № 20, комната самоподготовки; общежитие ул. Ленина д. 21 комната самоподготовки, требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", до «31» июля 2025 г.;
2. Обеспечить в общежитие г. Опочка ул. Ленина д.47 и общежитие г. Опочка, ул. К. Командиров д. 2 мебелью, отвечающей требованиям санитарного законодательства, п. 2.4.7, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", до «31» июля 2025 г.;
3. Обеспечить соответствие поверхностей стен, потолка, полов, в общежитие г. Опочка, ул. К. Командиров д. 2 требованиям п. 2.5., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", до «31» июля 2025 г.;
4. Обеспечить, соответствие ученической мебели обучающихся, требованиям раздела VI таб. 6.2, раздела II п. 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", до «31» июля 2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» ИНН: 6012002807, Псковская обл., г. Опочка, ул. Ленина, д. 20

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах по адресу: 182500, г. Невель, ул. Урицкого, д.89 тел./факс тел. 2-15-94/факс 2-30-49, E-mail: nevel@60.rospotrebnadzor.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Псковской области
в Невельском, Красногородском,
Новоржевском,
Опочецком, Пустошкинском,
Пушкиногорском,
Себежском районах

 Мираков Виктор Михайлович

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 12 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: